

ZARZĄDZENIE Nr 88 /2014

Wójta Gminy Gubin

z dnia 07 października 2014 roku

W sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku skażenia wody przeznaczonej do zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę przeznaczona do spożycia, na terenie gminy Gubin.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. ,poz. 594 tj ze zm.), art. 3 ust.1 i art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417) zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadzenie „procedury postępowania jednostki Urzędu Gminy Gubin odpowiedzialnej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, na wypadek wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego poprzez zakażenie wody lub ścieków na terenie gminy Gubin.” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.





GMINA GUBIN
ul. Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin

Procedura

postępowania jednostki Urzędu Gminy Gubin odpowiedzialnej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na wypadek wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego poprzez skażenie wody lub ścieków na terenie gminy Gubin.

1. Po przyjęciu wiarygodnej i sprawdzonej informacji o wystąpieniu zagrożenia epidemiologicznego poprzez zakażenie bakteriologiczne wody lub ścieków w publicznej sieci na terenie gminy Gubin należy niezwłocznie:
 - 1.1 poinformować o zaistniałej sytuacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim i uzgodnić tryb postępowania;
 - 1.2 poinformować Wójta Gminy Gubin oraz gminne służby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe o zaistniałej sytuacji i przedstawić proponowany tryb postępowania;
 - 1.3 w przypadku skażenia ścieków, niezwłocznie poinformować odbiorcę ścieków odpowiedzialnego za ich przesył własną instalacją sanitarną do oczyszczalni ścieków, w tym przypadku Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Gubinie
 - 1.4 o zaistniałej sytuacji i przyjętym trybie postępowania poinformować zainteresowanych mieszkańców w drodze komunikatów publicznych na stronach internetowych gminy i rozwieszonych w miejscach do tego przeznaczonych; współpracować na bieżąco z radnym i sołtysami wsi.
2. Wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego poprzez zakażenie bakteriologiczne wody lub ścieków wymaga przygotowania i przeprowadzenia następujących czynności:
 - 2.1 bezzwłoczne zatrzymanie dostawy wody z zakażonego ujęcia,
 - 2.2 zabezpieczenie mieszkańcom przez cały czas usuwania zagrożenia czystej, nie zakażonej wody do picia z beczkowozów (najbliżej dostępne beczkowozy przeznaczone do magazynowania i transportowania wody pitnej wynajmowane są w PUM w Gubinie), oraz wody na inne potrzeby gospodarcze, lub w przypadku małego zapotrzebowania na wodę ze stacjonarnego zbiornika do wody pitnej o pojemności 1000 l, będącego w posiadaniu Urzędu Gminy Gubin,
 - 2.3 dezynfekcja studni na zakażonym ujęciu, urządzeń uzdatniających wodę w stacji wodociągowej i sieci mocnym roztworem podchlorynu sodu przez min. 24 godziny,
 - 2.4 płukanie studni i układu uzdatniania wody na ujęciu do czasu ustąpienia oznak dezynfekcji, tj. zapachu i posmaku chloru,
 - 2.5 pobranie próbek wody do badań laboratoryjnych,
 - 2.6 uruchomienie pracy stacji wodociągowej i wznowienie dostawy wody odbiorcom po ustąpieniu zagrożenia potwierdzonym wynikami badań laboratoryjnych,
 - 2.7 złożenie pisemnego raportu PPIS z czynności wykonanych w trakcie likwidowania stwierdzonego stanu zagrożenia epidemiologicznego w gminie wraz z wnioskami dotyczącymi zapobieżeniu nawrotom zagrożenia.,

2.8 stwierdzenie ognisk zakażenia wody na sieci wymagać może dodatkowo czasowego dostarczania mieszkańcom wody z dodatkiem środka dezynfekującego.

3. Inne czynności i działania:

3.1 utrzymywać ciągłą, codzienną komunikację z PPIS w Krośnie Odrzańskim, Wójtem gm. Gubin, PUM w Gubinie, OSP gminy Gubin, służbami gminnymi od zarządzania kryzysowego, sołtysami wsi, mieszkańcami,

3.2 posiadać na stanie magazynowym odpowiedni zapas środka dezynfekującego,

3.3 utrzymywać we właściwym stanie technicznym i sanitarnym sprzęt do wody czystej,

3.4 zachować wzmożoną ostrożność i koncentrację przy pracach ze środkiem dezynfekcyjnym, zgodnie z przepisami bhp.

4. Niniejszą procedurę należy stosować również w przypadkach ujawnionego skażenia chemicznego lub radioaktywnego wody pitnej lub ścieków oraz bardziej skomplikowanych awarii.

Wykaz instytucji i telefonów

1. PPIS	-	68 383 80 77;
2. Urząd Gminy Gubin	-	68 359 56 60, 68 359 16 40
3. Wójt Gminy Gubin	-	68 359 56 60 wew. 101, 601 439 459
4. OSP gminy Gubin	-	68 359 56 60 wew. 106, 509 086 673
5. Zarządzanie kryzysowe	-	68 359 56 60; wew. 131, 605 157 545
6. PUM Gubin	-	68 455 82 70
7. Ekosystemy j.t. (laboratorium)		68 45 97 726, 601 752 841
8. Radni, sołtysi	-	wg oddzielnego wykazu

Sporządziła: Inspektor Małgorzata Konieczna


WÓJT
Zbigniew Borski