



WR.ZUZ.6.4210.86.2020.KP

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia wniosek z dnia 09.12.2020 r. (wpływ dnia 21.12.2020 r.), uzupełnionym w dniu 08.01.2021 r., złożonym przez MEW Sp. z o. o., ul. Mieczkowska 15, 65-012 Zielona Góra, Dyrektor Zarządu Zlewni w Zgorzelcu zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie:

1. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego - w części dotyczącej piętrzenia wody na jazie i poboru wód z rzeki Lubsza, uzyskanego decyzją Starosty Krośnieńskiego znak BS-6223-pwp-8/2002/03 z dnia 12.03.2003 r. przeniesionego na rzecz MEW Sp. z o. o. decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Zgorzelcu znak WR.ZUZ.6.421.28.2018.KS z dnia 08.06.2018 r.;

2. wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - piętrzenie wód powierzchniowych na istniejącym jazie na rzece Lubsza w km 9+675 do rzędnej 49,80 m n. p. m. (H=2,7 m) (dz. nr 379 obręb Czarnowice, gm. Gubin, pow. krośnieński, woj. lubuskie);

3. wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej obejmującej pobór zwrotny wód powierzchniowych z rzeki Lubsza w ilości: od $Q_{\min} = 0.50 \text{ m}^3/\text{s}$ do $Q_{\max} = 5.0 \text{ m}^3/\text{s}$ (dz. nr 379 obręb Czarnowice, gm. Gubin, pow. krośnieński, woj. lubuskie);

- pobór wód w km: 9+679,

- zrzut wód w km: 9+645,

Tryb pracy elektrowni: ciągły przy zachowaniu przepływu nienaruszalnego $0,188 \text{ m}^3/\text{s}$;

Parametry MEW:

- $Q_{\text{inst}} = 4.0 \text{ m}^3/\text{s}$,

- $H_{\text{inst}} = 2,7 \text{ m}^3/\text{s}$,

- $N_{\text{inst}} = 44 \text{ kW}$,

- turbina: typu śmigłowego o średnicy 500 mm z przekładnią prasową, o obrotach $n = 500 \text{ obr./min.}$, mocy turbiny przy wodzie średniej: 15 kWh, mocy turbiny przy wodzie $Q_{\text{wśr}}$: 22 kWh,

- przełyk wody przez turbinę $0,8-1,3 \text{ m}^3/\text{s}$,

- generator: typu asynchronicznego o mocy 22kVA, napięciu 0,4 kV i obrotach 1000 obr./min,

- spad elektrowni: 2,7 m,

- minimalny poziom piętrzenia energetycznego: 49,50 m n. p. m.

W myśl wyrażonej w art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego zasady czynnego udziału stron w każdym stadium postępowania, informujemy, iż z dokumentacją zgromadzoną w sprawie oraz wypowiedzenia się co do jego treści, można się zapoznać osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika (po wcześniejszym ustaleniu terminu przeglądania akt pod numerem telefonu 756408152) w terminie 3 dni o dnia doręczenia niniejszego pisma w siedzibie Zarządu Zlewni w Zgorzelcu, ul. Lubańska 9A, 59-900 Zgorzelec w godz. od 8:00 do 15:00. Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie w związku z tym, iż liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 73 § 1 ww. ustawy strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzenia z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.