



Urząd Gminy Gubin
ul. Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin

Gubin, dnia 04.03.2021r.

**Wykonawcy,
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego
w nw. Postępowaniu**

„Budowa oczyszczalni ścieków oraz wylotu ścieków oczyszczonych wraz z siecią kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Grabice (bloki), Gmina Gubin”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) zawiadamiam, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), na który Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Pytanie 1. W rozdziale XI oraz XV SWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty certyfikatu, w którym będzie przedstawiona skuteczność oczyszczania ścieków dla całego ciągu technologicznego, a także w zakresie wodoszczelności, wytrzymałości, efektywności oczyszczania, energochłonności oraz trwałości, wystawionego przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, wydanym dla konkretnego typoszeregu urządzeń.

W świetle obowiązujących przepisów, dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 50 RLM, nie są wymagane badania wykonane przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską. Przetarg dotyczy budowy ciągu technologicznego oczyszczania ścieków dla 71 RLM.

Dla w/w wyrobów zastosowanie ma Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215), a w szczególności art. 10 cytowanej ustawy. Stąd wnoszę o wykreślenie ze SWZ zapisów dotyczących wymogu przedstawienia badań wykonanych przez notyfikowane laboratorium.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w ramach dołączenia do oferty jako dokumentów równoważnych do wymienionego w SWZ certyfikatu - innych dokumentów typu Certyfikat lub Aprobata Techniczna wydanych przez jednostkę certyfikującą produkty budowlane wyznaczoną przez Ministerstwo do badań w tym zakresie, w którym co najmniej jest zadeklarowana skuteczność oczyszczania dla bioreaktora.