



LEGENDA:

- sieć wodociągowa PE-HD 100 RC DN 160 x 9.5 mm / DN 125 x 7.4 mm PN 10
- odcinek przyłącza wodociągowego
- studzienka wodomierzowa DN600
- Hydrant nadziemny DN80 - strefa oddziaływania 75m
- istniejąca sieć wodociągowa do wyłączenia z eksploatacji

Uwaga: Przejścia poprzeczne sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych pod jezdniami należy wykonać metodą bezwykopową

OBIEKT	Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania inwestycyjnego: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Grabica, gm. Gubin	data: 03.2024	skala: 1:500
INWESTOR	Gmina Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin		B. SANITARNIA
ADRES OBIEKTU	Obwód 0013 Grabica, dz. nr 155, 95, 92, 137, 101/4, 102, 116, 142/2, 144, 148, 143/2, 131/2, 131/3, 131/4, 90, 54/1, 68/16		
TEMAT RYS.	Plan sytuacji sieci wodociągowej		Nr rys.: 2
PROJEKTANT	mgr inż. Artur Rojkowski	upr. nr WKP/0255/PWOS/05	w specjalności instalacyjnej
OPRACOWAŁ	mgr inż. Jacek Skrzyniarz		

Treść mapy zgodna z oryginałem