



Gmina Gubin
ul. Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin

Gubin, dnia 25.06.2024r.

**Wykonawcy,
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego
w nw. postępowaniu**

Modernizacja SUW w m-ci Starosiedle oraz budowa odcinka sieci wodociągowej – Gmina Gubin

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) zawiadamiam, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), na który Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie rozwiązania równoważnego w technologii zamkniętych, beczniennych kolumn filtracyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 2

Po odbyciu wizji lokalnej stwierdzam, że nie ma możliwości dojazdu ze zbiornikami retencyjnymi (transport ponadgabarytowy) na teren budowy. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiorników skręcanych na budowie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zmontowania zbiorników na terenie budowy.

Pytanie 3

Teren gdzie ma powstać studnia głębinowa oraz zbiorniki retencyjne jest porośnięty bardzo dużymi drzewami. Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew? Co w przypadku gdy taka wycinka nie będzie możliwa? Rozumiem, że koszt ewentualnej wycinki drzew ponosi Gmina ponieważ i tak są to opłaty dla Gminy.

Odpowiedź: Wykonawca w razie konieczności w ramach zawartej umowy uzyska pozwolenie i wykona niezbędną przycinkę/wycinkę drzew

Pytanie 4

Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem? Zwłaszcza dla działki gdzie ma powstać nowa studnia oraz zbiorniki retencyjne.

Odpowiedź: Zamawiający jest w trakcie procedury przejęcia gruntu (obecnym zarządcą terenu działki sąsiedniej jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Pytanie 5

Zgodnie z zamieszczonym PZT do PFU nie ma utwardzenia terenu do nowej studni głębinowej i zbiorników retencyjnych. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie.

Odpowiedź: *Wykonawca z ramach zamówienia wykonana ciągi pieszce, komunikacyjne wykorzystywane m.in. przez obsługę techniczną stacji SUW.*

Pytanie 6

Zbiornik bezodpływowy na PZT do PFU został zaprojektowany na terenie ochrony bezpośredniej. Jest to niezgodne z obowiązującym prawem. Proszę o rezygnację z WC lub zmniejszenie terenu ochrony pośredniej.

Odpowiedź: *Wykonawca w ramach umowy zmieni m.in. teren ochrony pośredniej wykonując wszystkie przewidziane dokumentacją obiekty.*

Pytanie 7

Czy zamawiający posiada badania gruntowe terenu. Istniejący teren jest "grząski" i istnieje zagrożenie konieczność palowania pod zbiorniki retencyjne oraz agregat prądotwórczy.

Odpowiedź: *Zamawiający nie posiada badań gruntu.*

Wójt Gminy Gubin
(-) Szymon Naglik