



Gmina Gubin
ul. Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin

Gubin, dnia 28.06.2024r.

**Wykonawcy,
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego
w nw. postępowaniu**

Modernizacja SUW w m-ci Starosiedle oraz budowa odcinka sieci wodociągowej – Gmina Gubin

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) zawiadamiam, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), na który Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Zgodnie z dokumentacją PFU, na wodzie uzdatnionej za filtrami, należy przewidzieć pomiary fotometryczne żelaza i manganu.

Prosimy o podanie choć dwóch firm, które są w stanie zaoferować takie urządzenia, spełniające podane kryteria pomiarów i urządzeń – aby Oferent prawidłowo dokonał wyceny oferty przetargowej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z opisanego w dokumentacji elementu pomiaru fotometrycznego żelaza i manganu za filtrami na wodzie uzdatnionej.

***Wójt Gminy Gubin
(-) Szymon Naglik***