



Urząd Gminy Gubin  
ul. Obrońców Pokoju 20  
66-620 Gubin

Gubin, dnia 20.10.2020r.

**Wykonawcy,  
którzy ubiegają się  
o udzielenie zamówienia publicznego  
w nw. postępowaniu**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) zawiadamiam, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), na który Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

**Pytanie:**

*Proszę o doprecyzowanie doboru urządzeń*

*Zadanie jest w formule zaprojektuj i wybuduj dlatego już na tym etapie należy tak określić zakres zadania, aby wszyscy potencjalni oferenci wyceniali urządzenia o podobnych parametrach. Zamawiający w PFU opisuje podstawowe urządzenia grzewcze czyli powietrzną pompę ciepła oraz system PV jednocześnie wymagając od wykonawcy przedstawienia opinii certyfikowanego instalatora instalacji OZE, że wykonany projekt zapewnia 100% pokrycie na energię elektryczną i ciepłą.*

*Otóż zaproponowane rozwiązanie w PFU nie daje takich możliwości. Załączona opinia wykonana przez Instytut Badań Stosowanych stwierdza tylko, że proponowany układ współpracy powietrznej pompy ciepła z instalacją PV jest w pewnym wymiarze innowacyjny co w ogóle nie oznacza, że stwarza warunki do 100% niezależności energetycznej.*

*Z naszego doświadczenia wynika, że taką niezależność można uzyskać np. przez połączenie urządzenia kogeneracyjnego (np. kocioł na pellet z silnikiem Stirlinga) plus instalacja PV z bankiem akumulatorów. Wybudowanie takiej oto instalacji uzyska wówczas stosowny dokument od certyfikowanego instalatora.*

*Proszę zatem o skorygowanie swoich wymagań dotyczących systemu grzewczego lub też dostosowanie wymagań projektowych.*

**Odpowiedź:**

*Zamawiający w postępowaniu nie mówi o niezależności energetycznej obiektu świetlicy.*

*Wymaganiem Zamawiającego jest, zgodnie z pkt. 2.4.4 PFU:*

*" instalację fotowoltaiczną należy tak zaprojektować by całkowity roczny koszt energii elektrycznej potrzebnej do użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem został całkowicie zbilansowany przez energię wytworzoną przez tą instalację."*

*Dodatkowo zgodnie z pkt. 2.1.2 b) PFU w projekcie powinno znaleźć się dodatkowe opracowanie potwierdzające powyższe założenie.*