

Krosno Odrzańskie, dnia 19.01.2021 r.

MU/ZM/PG/8/2021

Uzgodnienie nr MU-8/2021**GMINA GUBIN****ul. Obrońców Pokoju 20****66-620 Gubin****Dotyczy:** uzgodnienia pod względem kolizji z istniejącymi i projektowanymi urządzeniami elektroenergetycznymi średniego napięcia SN i niskiego napięcia nn.**Temat:** przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gubinek gmina Gubin.

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.01.2021 r., Rejon Dystrybucji Krosno Odrzańskie informuje, że projektowana przebudowa drogi gminnej wymieniona w temacie wyżej jest w kolizji z naszą istniejącą elektroenergetyczną linią kablową średniego napięcia SN 15kV, orientacyjnie oznaczoną na przedłożonym do uzgodnienia projekcie zagospodarowania terenu.

W związku z powyższym projektowaną przebudowę drogi gminnej – **uzgadniamy pod warunkami:**

1. Roboty ziemne należy wykonywać wyłącznie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Kolizję projektowanej przebudowy drogi gminnej z istniejącą linią kablową średniego napięcia SN 15kV, należy wykonać zgodnie z przepisami „PBUE” oraz obowiązującymi normami.
3. Wynikający z dokumentacji stan uzbrojenia może być z nią niezgodny albo może nie obejmować wszystkich instalacji podziemnych. W związku z tym wszelkie roboty ziemne muszą zostać poprzedzone przekopami kontrolnymi zaś urządzenia podziemne należy zinwentaryzować oraz zawiadomić ich użytkowników.
4. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia naszych urządzeń, Inwestor wystąpi o warunki techniczne przebudowy kolizji i zawrze umowę o usunięcie kolizji z ENEA Operator Sp. z o.o.
5. W przypadkach wymagających wyjaśnienia lub konsultacji jak również w celu sprawdzenia technicznego kabla przed zasypaniem po jego przeniesieniu lub wykonaniu na nim osłon, kontaktować się Kierownikiem Posterunku Energetycznego w Gubinie.
6. Przed rozpoczęciem prac w pobliżu istniejącej linii kablowej średniego napięcia SN 15kV oraz w miejscu kolizji z tą linią, należy z dwutygodniowym wyprzedzeniem powiadomić Rejon Dystrybucji w Krośnie Odrzańskim w celu wykonania pomiarów rezystancji izolacji kabla, przed i po wykonaniu robót budowlanych.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za stwierdzone pogorszenie wyników pomiarów rezystancji izolacji kabla wykonanych po robotach, jak również za spowodowanie uszkodzeń linii kablowej SN 15kV w czasie wykonywania prac oraz za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać w wyniku przeprowadzonych robót.

Uzgodnienie ważne jest 1 rok.

Z poważaniem

Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Krosno Odrz.
Dyrektor*Wiesław Macutkiewicz***Załączniki:**

- uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu

Kopia:

MU/ZM –a/a

CentralaEnea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58tel. +48 / 61 851 40 00
faks +48 / 61 884 69 57NIP 782 237 71 60
REGON 300455398kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl